



УТВЕРЖДАЮ
Директор КГАУК

«Государственная универсальная научная библиотека
Красноярского края»

Т.Л. Савельева

« 5 » марта 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Краевое государственное автономное учреждение культуры
«Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края»
№ 17/2021

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта – Краевое государственное автономное учреждение культуры «Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края»

1.2. Адрес объекта – 660017, г. Красноярск, ул. К. Маркса, д. 114

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 5 этажей, 11 239 кв.м

1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта нет данных

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021-2025 г., капитального нет данных

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Юридическое наименование организации (учреждения) – Краевое государственное автономное учреждение культуры «Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) – 660017, г. Красноярск, ул. К. Маркса, д. 114

1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление

1.9. Форма собственности – государственная

1.10. Вышестоящая организация (наименование) – Министерство культуры Красноярского края

1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 123а-901

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: культура

2.2 Виды оказываемых услуг: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Государственные услуги Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края:

- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, библиотечным базам данных (Доступ к каталогам; Доступ к электронному каталогу ГУНБ; Доступ к сетевым удаленным ресурсам; Предоставление информации о наличии в фонде библиотеки конкретного документа);

- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеке, в т.ч. к фонду редких книг (Доступ к оцифрованным изданиям библиотеки);

- выдача книг из библиотечных фондов, библиографическое и информационное обслуживание пользователей (Предоставление документов для временного пользования; Справочно-библиографические услуги; Услуги виртуальных справочных служб; Открытый доступ к новым изданиям, поступающим в библиотеку, в зале новых поступлений).

- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте с краткосрочным пребыванием и дистанционно
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории с 14 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (вместимость) 500 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка со стороны ул. Карла Маркса «Кинотеатр Луч»:

Автобусы: 2, 5, 11, 32, 37, 43, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 63, 64, 71, 77, 80, 81, 83, 87, 90, 155

Троллейбусы: 5, 7, 15

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

Остановка со стороны ул. Проспект Мира «Площадь Революции»:

Автобусы: 3, 12, 36, 37, 55, 56, 64, 85

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть

Пешеходная доступность для МГН от остановки общественного транспорта различная степень доступности для людей на креслах-колясках в зависимости от времени года (в зимний период передвижение возможно только с сопровождающим лицом)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта «Кинотеатр Луч» - 200-250 м

Расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта «Площадь Революции» - 250-300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»;

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К), ДП-И (Г, О, С, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, О, С), ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, О, С), ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, С), ДП-И (У, Г, О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С), ДП-И (К, О, У, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

В связи с тем, что здание относится к объектам культурного наследия города, все виды работ необходимо согласовывать со службой по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края. В настоящий момент Объект доступен условно для инвалидов всех категорий. Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов. Для обеспечения полной доступности в рамках проведения капитальных и текущих ремонтов необходимо организовать парковочные места для людей с ОВЗ вблизи здания библиотеки и понизить бордюрный камень, либо обеспечить доступ к имеющемуся понижению бордюрного камня со стороны парковочной зоны «Площадь Революции» с помощью ограничительных парковочных столбиков; установить разделительный поручень на лестничном марше при входе на объект; устранить препятствия в здании в виде порогов и перепадов высот; произвести замену поручней на лестничных маршах, где установлены ненормативные поручни.

Территория, прилегающая к зданию библиотеки, не относится к собственности учреждения. В связи с этим осуществление каких-либо ремонтных работ силами КГАУК ГУНБ КК не представляется возможным. Для обеспечения комфортного и безопасного передвижения маломобильных групп населения по прилегающей территории необходимо уведомить организацию, в чьем ведомстве находится данный участок, о существующих проблемах и рекомендациях по повышению доступности путей движения.

По согласованию с ККО ВОС, так как здание является объектом культурного наследия, тактильные напольные указатели необходимо разместить только перед основными лестничными маршами, ведущими на верхние этажи здания. На остальных лестничных маршах в здании и перед препятствиями на путях движения, обустройство тактильными контрастными указателями не требуются.

В данном учреждении МГН обслуживаются на первом этаже. Для обслуживания людей с ОВЗ и для комфортного пребывания на объекте у организации имеется специальное оборудование, чтобы должным образом оказать услугу посетителю, не нарушая архитектурных особенностей здания. На первом и втором этажах перед лестничными маршами располагаются тактильные индикаторы, предупреждающие о препятствии. Лестничные марши промаркированы контрастной лентой, а при выходе на этаж расположена тактильная пиктограмма с номером этажа. Для посетителей на креслах-колясках имеются перекатной и телескопический пандусы для преодоления препятствий. Также имеется гусеничный лестничный подъемник, если появится необходимость провести посетителя на кресле-коляске на верхние этажи.

Помещения, где оказываются услуги посетителям обозначены тактильными табличками со шрифтом Брайля.

Для слабослышающих людей у организации имеется портативная индукционная система, для обслуживания в кабинетах и в зонах получения услуги, а также локатор - индукционная система, предназначенная для крупных мероприятий, проводимых в зальных помещениях.

Очень важно, чтобы люди с ОВЗ понимали, что сотрудники учреждения могут оказать им ситуационную помощь, если это потребуется, для этого необходимо разместить информацию о том, где можно получить помощь. При необходимости персонал должен оказать человеку с ОВЗ сопровождение. Персонал учреждения должен быть проинструктирован.

При первом посещении объекта инвалиду очень важно понять, как можно до него добраться, какова его степень доступности, имеется ли на объекте персонал, который может оказать ему помощь, где расположены средства связи с администрацией, есть ли доставка услуги на дом и пр. Может потребоваться описание планировки объекта. Следует разместить указанную информацию на сайте объекта и предоставить пользователю пояснение по телефону. Информация должна быть представлена в удобном понятном формате, в том числе для слабовидящих.

По различным структурно-функциональным зонам степень доступности различна для основных категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный, текущий ремонт силами организации, в чьем ведомстве находится прилегающая территория
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение
7	Все зоны и участки	Капитальный, текущий ремонт силами организации, в чьем ведомстве находится прилегающая территория; капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: текущих: 2021-2025 г, капитальных: нет данных в рамках исполнения:

- государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2025 годы.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект доступен полностью инвалидам следующих категорий: С, О, У, Г и доступен полностью на первом этаже для посетителей на кресла-колясках.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

4.4.1. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры – да;

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – да;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – да;

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов – да;

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Красноярский край

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «05» февраля 2021 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 17/2021 от «10» февраля 2021 г.

Председатели комиссии:

Председатель Красноярской региональной организации общероссийской общественной организации Всероссийское общество инвалидов



Зименко Г.В.

Председатель Красноярской краевой организации Всероссийского общества слепых



Прудкова В.И.

Члены комиссии:

Председатель Красноярской региональной спортивной общественной организации «Федерация спорта лиц с поражением ОДА»

Эксперт Системы добровольной сертификации соответствия объектов общественной инфраструктуры потребностям их доступности для людей с инвалидностью «Инва-Сертифика»

 Козлов О.А.

Эксперт Системы добровольной сертификации соответствия объектов общественной инфраструктуры потребностям их доступности для людей с инвалидностью «Инва-Сертифика»

 Артамонова А.Н.

Эксперт Системы добровольной сертификации соответствия объектов общественной инфраструктуры потребностям их доступности для людей с инвалидностью «Инва-Сертифика»

 Белогур О.В.